



СитиЭнергоРент

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

График технического обслуживания

Нижеприведенный график должен применяться к интервалу (в часах или месяцах), который истекает первым. Время в часах – количество моточасов, время в месяцах – время эксплуатации.

- A Первое техническое обслуживание при 20/40 часах
- B Каждый день или каждые 8 часов
- C Каждые 200 часов или 6 месяцев
- D Каждые 400 часов или 12 месяцев
- E Каждые 2000 часов

A	B	C	D	E	Операция
•	•		•		Проверить количество охлаждающей жидкости
		•			Проверить концентрацию охлаждающей жидкости ⁽²⁾
		•			Проверить натяжение и состояние приводного ремня
		•	•		Проверить отстойник и фильтр топливного насоса
		•	•		Проверить предварительный фильтр на предмет наличия воды ⁽¹⁾ (или раньше, если поставляется загрязненное топливо)
			•		Замените элементы топливных фильтров
				•	Проверить форсунки ⁽³⁾
				•	Если требуется, прозверить и отрегулировать скорость холостого хода ⁽³⁾
				•	Проверить работу насоса впрыска топлива (<i>фирмы</i>) Stanadyne (работу регулятора) ⁽³⁾
	•				Проверить количество моторного масла в масляном поддоне
	•				Проверить на измерительном устройстве давления масла ⁽¹⁾
		•			Заменить моторное масло ^{(4) (5)}
		•			Заменить коробку (коробки) масляного фильтра ⁽⁴⁾
		•			Заменить коробку масляного фильтра (6-цилиндровые двигатели без турбонаддува с одной коробкой фильтра)

⁽¹⁾ Если установлен.

⁽²⁾ Заменяйте антифриз каждые 2 года. Если вместо антифриза используется ингибитор охлаждающей жидкости, он должен заменяться каждые 6 месяцев.

⁽³⁾ Лицом, имеющим соответствующую подготовку.

⁽⁴⁾ Коробки масляных фильтров должны заменяться каждые 250 часов или через 12 месяцев в случае применения двигателя в нормальном режиме работы при полной нагрузке со временем работы более 20 мин, например: генераторные установки или водяные насосы.

⁽⁵⁾ Интервалы замены масла меняются в зависимости от содержания в топливе серы (см. таблицу технической характеристики топлива на стр. 43). Это не влияет на интервал замены коробки масляного фильтра.